



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85.

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Семикаракорскому району**

Почтовый адрес: пр. Араканцева, 30, г. Семикаракорск, Ростовская область, 346630.
Телефоны: (86356) 4-71-12, факс (86356) 4-71-12.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписания № 82/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Детский сад
«Казачок»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по Семикаракорскому району № 82 от «15» июля 2019 года, ст. 6 Федерального закона

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена проверка с 14 час. 00 мин.
29 июля 2019 г. по 16 час. 00 мин. 07 августа 2019 г. начальником отделения надзорной дея-
тельности и ПР по Семикаракорскому району УНД и ПР – главным государственным инспекто-
ром Семикаракорского района по пожарному надзору майором внутренней службы Гавриловым
И.А. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад
«Светлячок» по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, х. Сусат, ул. Гагарина,
28/1.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Авиловой Ольгой Михайловной – заведующим Муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения Детский сад «Казачок»,

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных тре- бований пожарной безопасности с указанием конкретного места выяв- ленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наимено- вание нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устра- нения нару- шения требо- вания по- жарной безо- пасности	Отметка (подпись) о выполне- нии (ука- зывается только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечена исправность внутреннего противопо- жарного водопровода, от- сутствуют пожарные кра- ны на чердачном помеще- нии	п. 55,57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 4.1.12 Приказа МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 180 "Об утвержде- нии свода правил "Системы проти-	01.10.2019	

		вопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности"		
2.	На объекте защиты не во всех помещениях установлено не менее двух пожарных извещателей (подсобное помещение кухни)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 13.3.2 Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. №175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.09.2019	
3.	Не все устройства для самозакрывания дверей находятся в исправном состоянии	п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.09.2019	
4.	автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает подачу управляющих сигналов на технические средства управления инженерным оборудованием объекта (система вентиляции)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) часть 4 статьи 83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности)	01.09.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Организации, их должностные лица и граждане, не выполнившие в установленный срок законного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с ч. 13 ст. 19.5. Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Начальник отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Семикаракорскому району
УНД и ПР - главный государственный инспектор
Семикаракорского района по пожарному надзору
майор внутренней службы И.А. Гаврилов



(подпись, И.Л.П. инспектора ГИИ)

«08» августа 2019 г.

С предписанием ознакомлен (-а):

(подпись)

заведующий Явченко О.М.
(должность, фамилия, инициалы)

Отметка об отказе в ознакомлении с предписанием:

(подпись)

Подпись уполномоченного должностного лица
объекта защиты в отношении, которого
проводится проверка

(подпись)

заведующий Явченко О.М.
(должность, фамилия, инициалы)

Отметка об отказе уполномоченного должностного лица
объекта защиты в отношении, которого
проводится проверка от совершения подписи

(подпись)